

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Смоленской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Багратиона, д. 3, г. Смоленск, 214004, тел./факс 8(4812) 65-64-60, e-mail: [gu.mchs.sml@yandex.ru](mailto:gu.mchs.sml@yandex.ru)

Телефон «доверия» 34-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Урицкого, д. 7, каб. 311, г. Смоленск, 214018, тел./факс 8(4812) 38-74-11

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

**Предписание № 49 / 1 / 29**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты  
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 64 «Солнечный зайчик» города Смоленска  
(МБДОУ «Детский сад № 64 «Солнечный зайчик»)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Смоленска по пожарному надзору от  
« 26 » марта 2019 года № 49 , ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с  
10 ч. 00 мин. « 03 » апреля 2019 г. по 11 ч. 00 мин. « 10 » апреля 2019 г. проведена проверка

Старшим инспектором ОНД и ПР г. Смоленска УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области капитаном внутренней  
службы Штемпель Мариной Николаевной помещений и территории МБДОУ «Детский сад № 64 «Солнечный зайчик» города Смоленска по

адресу: г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 54, ул. Рыленкова, д. 81

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего  
(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад № 64 «Солнечный зайчик» города Смоленска Горовой Анной Сергеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписаний	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятий по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	В производственном помещении (пищеблок) (1 этаж) входная дверь выполнена не в противопожарном исполнении с ненормированным пределом огнестойкости (паспорт, сертификат пожарной безопасности не представлен)	Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие постановлением Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7) п.7.1, п.7.4; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требование к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.2.6	01.06.2020	
2.	В производственном помещении (пищеблок) на двери не обеспечено обозначение её категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	(Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390) п. 20; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требование к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.1.2)	01.06.2020	
3.	В производственном помещении (прачечная) входная дверь выполнена не в противопожарном исполнении с ненормированным пределом огнестойкости (паспорт, сертификат пожарной безопасности не представлен)	Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7) п. 7.1, п. 7.4; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требование к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.2.6)	01.06.2020	

4.	В производственном помещении (прачечная) на двери не обеспечено обозначение её категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	(Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390) п. 20; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требование к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.1.2)	01.06.2020	
5	В производственном помещении (электрощитовая) (1 этаж) входная дверь выполнена не в противопожарном исполнении с ненормированным пределом огнестойкости (паспорт, сертификат пожарной безопасности не представлен)	Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7) п. 7.1, п. 7.4; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требование к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.2.6	01.06.2020	
6.	В производственном помещении (электрощитовая) на двери не обеспечено обозначение её категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	(Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390) п. 20; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требование к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.1.2)	01.06.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР г. Смоленска  
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области  
Штемпель М.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 10 » апреля 2019 г.

(подпись)

« 10 » апреля 2019 г.

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 64 «Солнечный зайчик» города  
Смоленска Горовая Анна Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы)



\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору